



L.dz. 85/2024

Wrocław 30.04.2023 r.

Dot. zapytania ofertowego pn. „Remont w pom. 305, 310, 311, 314, 327 w Instytucie Hodowli Zwierząt w budynku E13 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 38”, numer AOKACERI.272.22.2024

WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA

Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do ww. zapytania ofertowego.

Pytanie:

W szczegółowym zakresie prac budowlanych (1.3) dotyczącej branży elektrycznej napisali Państwo – „Należy zastosować panele LED 1200mm x 300mm, min. 30W, min. 100lm/W, 4000K, klasa energetyczna A+, II klasa ochronności.” W bieżącym roku zostały skorygowane klasy energetyczne, proszę informację dotyczącą wymagania klasy energetycznej według bieżących standardów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu pkt. 1.3 załącznika nr 3 „STWiORB”: należy zastosować panele LED 1200mm x 300mm, min. 30W, min. 100lm/W, 4000K, klasa energetyczna E.

MODYFIKACJA

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i pkt. 2.1 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

*„Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w terminie do dnia **08.05.2024 r. do godziny 12:00.***

*Oferty w formie pisemnej składa się w Sekcji Remontów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 25 pok. 135. Oferty można przesłać również w formie skanu oferty podpisanej przez wykonawcę własnoręcznym podpisem lub oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: **sekcja.remontow@upwr.edu.pl** w ww. terminie. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.”*

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Bała