



Nr sprawy A0KACERI.212.16.2024
L.dz.102/2024

Wrocław 10.06.2024 r.

Dot. zapytania ofertowego pn. „Wymiana istniejących ław kominiarskich w Domu Studenckim Talizman należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”, numer A0KACERI.272.27.2024

WYJAŚNIENIA

Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do ww. zapytania ofertowego.

Pytanie:

Dachówka na tym obiekcie układana jest na zaprawie wapiennej. Czy odtworzeniowo będzie układana na sucho czy również na zaprawie?

Odpowiedź:

Dachówkę na obiekcie należy odtworzyć w istniejącej technologii na zaprawie wapiennej 1:2 o grubości niezbędnej do prawidłowego uszczelnienia styku dachówek i dociśnięte do dachówek niżej leżącego rzędu. W stykach poziomych między spodem dachówki zabezpieczonej na łacie a górną powierzchnią dachówki rzędu położonego niżej zaleca się stosowanie uszczelnienia zaprawą wapienną 1:2 z dodatkiem sierści bydłowej. Prześwity są niedopuszczalne zarówno w stykach poziomych, jak i w stykach prostopadłych do okapu.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Bała